

「国営木曾三川公園 一步 カイゼン!」10月

■拠点名：138タワーパーク

■お客様からのご意見 「園路歩道インターロッキングの凹凸について」

朝の散歩を楽しんでいる方から「園内散策したときに園路の凹凸が若干、気になる」といった意見をいただきました。



■カイゼンについて

インターロッキング園路の凹凸部を取外し砂充填し転圧した後、表面を平坦になるようにブロックの据付をなおしました。また、周辺も同様に見直し、気になる部分についても平坦にしました。

